

1. Наименование, адрес обследуемого объекта
Здание общежития, находящегося по адресу: 184511, г.

Мончегорск, пр-т Metallургов, д. 21

2. Общие сведения:

Год постройки: 1956

Число этажей: 4,

Наличие:

- подвал - да

- электрощитовая – да

- тепловой пункт - да

Объем строения: 17549 куб.м.

Общая площадь: 4215,9 кв.м.

Материал стен: кирпич

Количество жилых помещений в общежитии:

2 этаж- 23 комнат

3 этаж- 30 комнат

4 этаж- 0 комнат

1 этаж-1 комната

Наличие интернет: имеется WI-FI.

№ п/п	Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния
1	Фундаменты	Бутобетонный, ленточный:
2	Стены наружные	Кирпичные, оштукатуренные
2.1	Стены внутренние	Окраска вододисперсионными составами, оклейка стен обоями, обоями под покраску, облицовка керамической плиткой.
3	Перегородки	Деревянные, состояние удовлетворительное
4	Перекрытия	Чердачные, междуэтажные и надподвальные – монолитные, железобетонные
5	Лестничные клетки	Железобетонные: Число лестниц: 2
6	Крыша (кровля)	Частично шиферная и оцинкованное железо.
7	Полы	Частично паркетные, керамическая плитка, дощатые, линолеумные, бетонные .
8	Окна	Металлопластиковые, деревянные двойные створные, филленчатые, остекленные.
9	Двери	Пластиковые, стальные противопожарные, технические
10	Подвал	имеется
11	Фасад	Неудовлетворительное состояние в части башни
12	Крыльцо центральное	Бетонированное, облицовано гранитной.
13	Отмостка и тротуары	
14	Тепловой пункт	Встроенный в здание

15	Система отопления	От ТЭЦ
16	Система вентиляции	Приточно-вытяжная
17	Система ХВС	Трубы пластиковые, 2 ввода
18	Система ГВС	Трубы стальные
19	Система канализации	Центральная, трубы чугунные, мойки в аварийном состоянии
20	Система электро- снабжения и освещения	Наружная проводка, светильники
21		люминисцентные, светодиодные, лампы накаливания
22	Система АПС и оповещения о пожаре	удовлетв.
23	Система видеонаблюдения	удовлетв.
24	Система тревожной сигнализации	Мобильный телохранитель в бухгалтерии и на вахте